

OMĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE**Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice**
odbor regionálního rozvoje

Vypraveno dne

27. 07. 2018

Č.j.: **S-MI 6567/2018-SÚ-Ho-5**Vyřizuje: **František Horák**Tel: **546419462**E-mail: **horak@muiiv.cz**Fax: **546419466**Datum: **25. 7. 2018****VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu v Ivančicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil v územním řízení žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby podle § 84 až 91 stavebního zákona, kterou dne 19. 3. 2018 podali

Obec Senorady, IČ: 00378593, 675 75 Mohelno,

zastoupená

Ing. Luděk Chromík, IČ: 02315904, Marušky Kudeřkové 2672/30, 669 02 Znojmo
(dále jen "žadatel")

Na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 odst. 1 a 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**rozhodnutí o umístění stavby****„SENORADY – Splašková kanalizace a ČOV“**

(dále jen "stavba") na pozemku parcel. číslo 2596/4, 2596/14, 2596/16, 2596/17, 2596/18, 2596/19, 2694/1, 2694/8, 2783/1, 2784/1, 2785/1, 2788/1, 2788/2, 2788/3, 3566/3, 3578/2, 3578/3, 3578/38, 3582/1, 3582/2, 4168, 4313/2, 4314, 4316/1, 4316/2, 4522, 4523, 4559/1, 4562, 4565, 4566, 4584, 4603/1, 4627, 4628, st. 59 v katastrálním území Senorady.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

SO 01 – splašková kanalizace

SO 02 – čistírna odpadních vod

Druh a účel umístované stavby:

Druh stavby: stavba splaškové kanalizační sítě + ČOV v obci Senorady

Účel stavby: odkanalizování obce a odvedení splaškových vod do místní ČOV

SO 01 – splašková kanalizace

Projektová dokumentace řeší výstavbu splaškové kanalizace a ČOV v obci Senorady. Celý systém odkanalizování v obci Senorady je navržen jako oddílný. Oddílná soustava zde umožňuje použití minimálních průtokových profilů jednotlivých stok.

Vzhledem k prostorovému a výškovému uspořádání obce jsou na stokové síti navrženy 2 čerpací stanice, sjezíž pomocí budou splaškové odpadní vody z příslušných lokalit vyčerpávány do vyššího místa trasy kanalizace a 1 zdvihací čerpací stanice v prostoru areálu ČOV, sjezíž pomocí budou splaškové odpadní vody z celé obce vyčerpávány na vlastní čistírnu odpadních vod.

Čerpací stanice ČS 01 je situována ve střední části obce, ČS 02 pak v jihovýchodní části obce. Jsou navrženy jako podzemní uzavřené kompaktní čerpací nádrže, v případě ČS 01 typ AS-PUMP se separací pevných látek se dvěma rotačními čerpadly, v případě ČS 02 je tato koncipovaná jako domovní čerpací stanice celoplastová s jedním mělnicím rotačním čerpadlem. U ČS 01 bude provedena přípojka NN a přípojka vody, u ČS 02 přípojka NN. Rozvaděč pro napojení a ovládání je součástí čerpací stanice.

Do ČS 01 gravitačně natékají odpadní vody z větší části obce. Počet RD napojených na gravitační kanalizaci napojenou na ČS 01 je i ve výhledu max. 330. Čerpá výtlakem „V1“ do šachty gravitační kanalizace stoky „A“, která ústí na ČOV. Do ČS 01 natékají dále odpadní vody čerpané z ČS 02. Do ČS 02 gravitačně natékají odpadní vody z objektu TJ Sokol Senorady v jihovýchodní části obce. Čerpá výtlakem „V2“ do šachty gravitační kanalizace stoky „C2“, která ústí do ČS 01.

U splaškových stok je nutno počítat s vysazením cca 162 ks odboček pro napojení domovních přípojek DN 150 mm s vytažením mimo těleso komunikace nebo chodníku. Domovní přípojky nejsou předmětem této PD.

Gravitační část splaškové kanalizace je navržena z polypropylenových plastových kanalizačních trub s kruhovou tuhostí SN 12 v profilu DN 250 mm v celkové délce 3 882,0 m, výtlak z čerpací stanice ČS 01 z polyethylénových plastových trub v profilu DN 80 mm v celkové délce 139,0 m, výtlak tlakové kanalizace z ČS 02 pak v profilu DN 50 mm v celkové délce 93,0 m.

SO 02 – čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod je navržena pro čištění odpadních vod splaškového charakteru z běžné obecní, nebo městské zástavby, bez vlivu odpadních vod průmyslových, nebo zemědělských. Technologicky se jedná o čistírnu třístupňovou, mechanicko-biologickou s kapacitou 450 EO. Biologické čištění je založeno na principu nízko zatěžované aktivace se simultánní denitrifikací a nitrifikací, chemickým srážením fosforu a se stabilizací přebytečného kalu. Biologická část se skládá z jedné aktivační nádrže, jedné dosazovací a jedné kalové nádrže.

Odpadní voda natéká gravitačně přes strojní česle umístěné v čerpací (zdvihací) stanici a odtud je čerpána do nátokové části ČOV. Čerpací (zdvihací) stanice kruhového půdorysu je vystrojena strojním mechanickým předčištěním s průlinou 3 mm. Shrabky z mechanického předčištění jsou vynášeny svislým šnekovým dopravníkem přes lis shrabků do nádrže na shrabky.



Pro vjezd do areálu čistírny odpadních vod bude vybudována obslužná a příjezdová komunikace s asfaltobetonovým povrchem o šířce 3,0 m. V prostoru ČOV bude zřízeno obratiště. Zpevněné plochy v areálu ČOV jsou navrženy jako rozebíratelné, povrch ze zámkové dlažby. Areál ČOV bude oplocen pletivem výšky 2,0 m, kotveným v plotových sloupcích. Vjezd do areálu bude zabezpečen dvěma bránami o šířce 5,5 m.

Přízemní provozní budova ČOV o rozměrech 7,2 x 4,0 m bude mít provozní místnost, dmýchárnu a hygienické zařízení. Stavební konstrukce jsou smíšené, obvodový plášť a vyzdívky jsou z keramických tvarovek. Podlaha teracová dlažba, okna plastová, střecha sedlová, dřevěný krov a strop ze stropních panelů. Objekt nebude trvale vytápěn (kromě hyg. zázemí a místnosti obsluhy), které budou vytápěny pomocí elektrického přímotopu.

Pro provozní potřebu, tj. čištění a oplachy objektu zdvihací stanice a čistírny odpadních vod a dále jako zdroj vody pro chod provozní budovy, bude zřízena vodovodní přípojka DN 32 mm v délce 209,5 m. K objektu ČOV bude přivedena kabelová přípojka NN AYKY 4x25/136,0 m. Vyústění potrubí odvádějící vyčištěné odpadní vody z ČOV bude vyústěna 30 cm nad zaměřeným průtokem ve vodoteči a okolí vyústění ve svahu bude zpevněno lomovým kamenem do betonu.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna dle předložené projektové dokumentace – situačních výkresů č. C2 – C8 v měřítku 1:500. Stavba bude umístěna na pozemcích v katastrálním území Senorady.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Výstavba kanalizace bude situována převážně do místních komunikací s asfaltovým povrchem, silnice, chodníků, nezpevněných ploch a zelených pásů. Svým charakterem liniové stavby (kanalizace) budou dotčeny pouze nezastavěné pozemky v kat. území Senorady.

II. Pro umístění stavby stanoví tyto podmínky:

1. Nová splašková kanalizace bude umístěno podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou vypracoval Ing. Jan Neraď – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT - 1000647.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích parcel. číslo 2596/4, 2596/14, 2596/16, 2596/17, 2596/18, 2596/19, 2694/1, 2694/8, 2783/1, 2784/1, 2785/1, 2788/1, 2788/2, 2788/3, 3566/3, 3578/2, 3578/3, 3578/38, 3582/1, 3582/2, 4168, 4313/2, 4314, 4316/1, 4316/2, 4522, 4523, 4559/1, 4562, 4565, 4566, 4584, 4603/1, 4627, 4628, st. 59 v katastrálním území Senorady, jak je zakresleno v situačních výkresech stavby č. C2–C8 v měřítku 1:500, který je součástí dokumentace.
3. Případné změny stavby nebo její části, popřípadě odchylky od projektové dokumentace ověřené stavební úřadem nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Městského úřadu Ivančice - stavebního úřadu. Projektová dokumentace pro další stupeň bude zpracována oprávněnou osobou.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledek vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

5. Před realizací stavby bude provedeno vytyčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich ochranných pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy a v souladu s platnými normami zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 3050 čl. 54-57, ČSN 33 3301, ČSN EN 12186, ČSN EN 12007-1/2/3/4, TPG 70204. Budou dodrženy všeobecné podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí.
6. Při křížení nebo souběhu trasy se stávajícími podzemními sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 - prostorová úprava vedení technického vybavení. Dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do původního stavu.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se požární ochrany, bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na místě stavby.
8. Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Servisní, s.r.o. uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti zn.: P11356-16206670 ze dne 6. 10. 2017:
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
 - Nadzemní vedení VN
 - Distribuční trafostanice VN/NN
 - Podzemní vedení NN
 - Nadzemní vedení NN
 Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
 1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Tomáš Chytka, tel: 54514-4459, email: tomas.chytka@eon.cz.
 2. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN provádět tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
 3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
 4. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.

5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 22 55 77.
9. Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Česká republika s.r.o.- souhlas s činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 15.6.2018 zn. J14028-16258800. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
 Nadzemní vedení VN
 Distribuční trafostanice VN/NN
 Podzemní vedení NN
 Nadzemní vedení NN
 Na základě předložené projektové dokumentace udělujeme souhlas s provedením výše uvedené akce v blízkosti zařízení distribuční soustavy při splnění následujících podmínek.
 Dotčené venkovní elektrické vedení je provozováno ve veřejném zájmu a chráněno zákonem. Při provádění stavebních prací a následně při užívání hotové stavby je proto nutné zabezpečit, aby nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že zajistí:
1. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění venkovního elektrického vedení.
 2. Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Z tohoto důvodu je nutné:
 - a. Provádět výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
 - b. Dodržovat platná ustanovení norem stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
 3. Výsledná stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy výše uvedené vzdálenosti od venkovního vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.
10. Budou dodrženy podmínky MěÚ Ivančice, odboru životního prostředí uvedené ve vyjádření zn. MI-6605/2018/HYTA ze dne 21. 3. 2018:
- 1) Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), je uvedený záměr možný za předpokladu dodržení následujících podmínek:
 - při realizaci záměru budou respektovány veškeré předpisy na ochranu jakosti podzemních a povrchových vod
 - realizaci záměru nesmí být ovlivněny stávající vodní poměry
 - při realizaci záměru budou dodržena a učiněna veškerá opatření na ochranu povrchových a podzemních vod, zejména používané mechanizační prostředky a stavební stroje musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní



opatření k zabránění případných úniků škodlivých a nebezpečných látek (zejména ropných), které by mohly způsobit kontaminaci okolní zeminy nebo povrchových popř. podzemních vod

- při realizaci záměru musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k zásadní změně režimu proudění podzemních vod a narušení odtokových poměrů povrchových vod.

Stavba kanalizace pro veřejnou potřebu je stavbou vodního díla ve smyslu § 55 odst. 3 vodního zákona. Tato stavba podléhá vodoprávnímu (stavebnímu) povolení dle § 15 a 55 vodního zákona. Proto musí být žadatelem spolu s žádostí o vodoprávní a stavební povolení na výše uvedenou stavbu doloženy zdejšímu odboru životního prostředí zejména tyto doklady:

- 2 paré projektové dokumentace zpracované v rozsahu projektu ke stavebnímu řízení na shora uvedené vodní dílo oprávněnou osobou,
- součástí dokumentace musí být situace se zakreslením stavby do mapových podkladů dle KN a PK,
- seznam dotčených pozemků stavbou dle KN a PK, včetně informací o dotčených pozemcích,
- pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas příslušného stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění,
- závazná vyjádření dotčených orgánů, dotčených organizací a správců dotčených inženýrských sítí,
- doklad o vlastnictví dotčených pozemků nebo doklad o právu provést stavbu na těchto pozemcích (smlouvy s vlastníky dotčených pozemků stavbou),
- souhlas příslušného stavebního úřadu ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění,
- další doklady v souladu s požadavky § 6 a přílohy č. 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění,
- vzory žádosti jsou přiloženy k tomuto vyjádření.

2) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o ochraně ovzduší). Provozovatel stacionárního zdroje znečištění ovzduší (ČOV) bude plnit povinnosti právnických a fyzických osob v souladu s ust. § 17 zákona o ochraně ovzduší. Investor dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, požádá zdejší orgán ochrany ovzduší o vydání závazného stanoviska u zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

3) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Při realizaci výše uvedené stavby se původce odpadů bude zvláště řídit § 12 o obecných povinnostech, přičemž je každý povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.

Původce odpadů je dle § 16 zákona o odpadech povinen zařazovat odpady dle druhů a kategorií, zajistit přednostní využití odpadů a v případě, že je sám nemůže využít nebo odstranit, předá je pouze osobě oprávněné k jejímu převzetí. Seznam těchto oprávněných osob můžete vyhledat v registru zařízení: <https://isoh.mzp.cz/RegistrZařízení/Main/Mapa>.

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení oprávněné osobě.



Investor požádá zdejší odbor životního prostředí o vydání závazného stanoviska k umístění stavby a k povolení stavby z hlediska nakládání s odpady.

- 4) Záměrem jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa a zájmy chráněné orgánem státní správy lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen lesní zákon).

Z předložené projektové dokumentace je patné, že dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z tohoto důvodu investor stavby

- v rámci příslušného řízení (územní rozhodnutí, územní souhlas, řízení o dodatečném povolení stavby atd) vedené stavebním úřadem předloží závazné stanovisko orgánu státní správy lesů (OŽP, MěÚ Ivančice) k realizaci záměru na lesních pozemcích a ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa, ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona. K žádosti doložíte zakres záměru v aktuální katastrální mapě.

- v rámci stavebního řízení bude stavebnímu úřadu předloženo rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa dle ustanovení § 13 lesního zákona. V případě, že uvedené řízení nebude příslušným stavebním úřadem vedeno, musí získat investor stavby uvedené rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa ještě před zahájením realizace předmětného záměru.

- 5) Záměr se dotýká zájmů chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Pozemek p.č. 2596/14 v k.ú. Senorady je lesním pozemkem a p.č. 4565 a 4628 jako vodní plocha jsou významným krajinným prvkem ze zákona.

Investor požádá ve smyslu § 4 odst. 2 zákona zdejší orgán ochrany přírody o vydání souhlasu se zásahem do těchto VKP. V případě potřeby kácení dřevin bude řádně postupováno podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb., v platném znění.

- 6) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákon o ochraně ZPF) v platném znění. Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona souhlas k odnětí půdy ze ZPF není třeba má-li být ze ZPF odňata půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF místního odboru životního prostředí.

- 7) Záměr se může dotýkat zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Z uvedeného důvodu požádá investor Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí o vyjádření k záměru.

11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Ivančice, OŽP ze dne 23.5.2018 č.j. MI 11917/2018/PEGM – souhlas s realizací stavby na pozemku určeném k plnění funkcí lesa.

Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:

- stavba bude probíhat tak, aby nedošlo k poškození okolních pozemků určených k plnění funkcí lesa a porostů na nich rostoucích, v případě vzniku škod budou okamžitě učiněna taková opatření, která povedou k efektivnímu zmírnění důsledků těchto škod, a vlastníku předmětného pozemku bude uhrazena náhrada za tyto škody,
- dodržování základních povinností ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona,
- stavba bude umístěna dle předložené projektové dokumentace.



12. MěÚ Ivančice, OŽP vydal souhlasné závazné stanovisko dne 4.6.2018 č.j. MI-12024/2018/HYTA z hlediska nakládání s odpady a současně stanoví tyto závazné podmínky:

I.

Stavebník předloží doklady o využití/odstranění odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, a to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů, jak byla uvedena ve schválené projektové dokumentaci, jako podmínka kolaudace.

Pokud nebude pro užívání stavby vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí před zahájením užívání stavby.

II.

Stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení stavenišť. Stavebním záměrem budou dotčeny parcely č. 2596/4, 2596/14, 2596/16, 2596/17, 2596/18, 2596/19, 2694/1, 2694/8, 2783/1, 2784/1, 2785/1, 2788/1, 2788/2, 2788/3, 3566/3, 3578/2, 3578/3, 3578/38, 3582/1, 3582/2, 4168, 4313/2, 4314, 4316/1, 4316/2, 4522, 4523, 4559/1, 4562, 4565, 4566, 4584, 4603/1, 4627, 4628, st. 59 v k.ú. Senorady, kde bude postavena splašková kanalizace včetně ČOV.

13. MěÚ Ivančice, OŽP vydal souhlasné závazné stanovisko dne 6. 6. 2018 č.j. MI 10769/2018/HYTA - z hlediska ochrany ovzduší ke zdroji znečišťování ovzduší, neuvedenému v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší – čistírna odpadních vod s projektovanou kapacitou méně než 10 000 ekvivalentních obyvatel, umístěnou v rámci akce Splašková kanalizace a ČOV v k.ú. Senorady na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci, která je uložena ve spisu u správního orgánu.

14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Ivančice, OŽP ze dne 12.6.2018 č.j. S-MI 13505/2018/GROE – souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (VKP), ze zákona lesní pozemek v k.ú. Senorady, spočívající v odvedení splaškových komunálních vod z obce Senorady, v rámci akce Senorady-splašková kanalizace a ČOV. Souhlas se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

- investor zajistí takový postup a načasování prací, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, především obojživelníků,
- bude věnována maximální pozornost technickému stavu mechanismů a opatrnosti při manipulaci s materiály a látkami při činnostech v bezprostřední blízkosti koryta toku s ohledem na možné ohrožení jakosti povrchových a podpovrchových vod,
- veškeré přebytečné stavební a jiné materiály budou z dotčeného prostoru odstraněny,
- terén bude uveden do stavu blízkého původnímu,
- v případě potřeby kácení dřevin rostoucích mimo les bude řádně postupováno podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky č. 222/2014 Sb. v platném znění.

15. K výše uvedenému záměru vydal vyjádření Krajský úřad JmK, Odbor životního prostředí dne 18.4.2018 č.j. JMK 57447/2018.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje prověřil uvedenou dokumentaci v rámci přenesené působnosti a v rozsahu své věcné příslušnosti s tímto závěrem:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:



Předložený záměr nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem je obecní úřad s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby - Městský úřad Ivančice. (Šmerda, kl. 1593)

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

Vzhledem k tomu, že uvažovaný záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF), nje třeba v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona souhlas orgánu ochrany ZPF. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v ust. § 9 odst. 6 zákona a příloze č. 5 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o ochraně ZPF. Žádost se podává vždy u orgánu ZPF příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Kompetentním orgánem ve věci udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF o výměře do 1 ha je orgán ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností, o výměře nad 1 ha orgán ochrany ZPF Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odnata půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámit orgánu ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

(Ing. Pavel Illek, kl. 2632)

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí není dotčeným orgánem státní správy, kterým by byl pouze v případě, pokud by byly dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) v rozsahu větším než 1 ha. V případě menšího dotčení PUPFL a pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je nutno požádat o vyjádření podle § 14 odst. 2 lesního zákona příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

K možnosti existence vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává KrÚ JMK, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody, příslušný na základě ustanovení § 77a odst. 4 písmeno n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů stanovisko podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Výše uvedený záměr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr se svou lokalizací nachází zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.

Současně orgán ochrany přírody konstatuje, že mu nejsou známy žádné další zájmy ochrany přírody a krajiny, které by mohly být dotčeny tímto záměrem a k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad.

(Ing. Janka Čejková, kl. 1534)

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Navržená ČOV o kapacitě 450 EO je považována za zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. Kompetentním orgánem ochrany

ovzduší pro vydání závazného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu v oblasti ochrany ovzduší je obecní úřad s rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Ivančice, orgán ochrany ovzduší.
(Pantůček, kl. 2608)

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Kompetentním správním orgánem k vydání závazného stanoviska v územní m a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady je dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) obecný úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí.

Krajský úřad upozorňuje, že Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. byla zrušena a nahrazena Vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. Platnou legislativu je vhodné zpracovat do PD. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že odpad „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“ je zařazen v Katalogu odpadů pod číslem 17 05 04, nikoli 17 05 01.

Dále upozorňujeme, že při provozu čistíren odpadních vod vznikají vybrané druhy odpadů z podskupiny 19 08 Katalogu odpadů. Jednotlivé druhy odpadů je třeba doplnit do seznamu odpadů vzniklých při provozu uvedením v souhrnné technické zprávě, kap. B6 odstavci a).

(Ing. Zuzana Kapustová, kl.2620)

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil předloženou žádost s konstatováním, že záměr svým charakterem a umístěním, nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, nenaplnuje tedy definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., a proto není nutné podrobit jej zjišťovacímu řízení podle § 7 uvedeného zákona.

(Mgr. Richterová, kl. 2684)

Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Výše uvedená činnost nespadá do přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a proto provozovatel nemusí žádat o integrované povolení.

(Nosilová, kl. 2678)

Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 693/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Předmětný záměr investora nespadá do režimu zákona.

Z hlediska zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům:

Stavba nezasahuje do chráněného ložiskového území ani dobývacího prostoru.

16. K výše uvedené stavbě vydala Krajská hygienická stanice dne 11.5.2018 č.j. KHSJM 15424/2018/BO/HOK **závazné stanovisko**, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu



§ 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

17. K výše uvedené stavbě vydal MěÚ Ivančice, ORR-úřad územního plánování dne 17.4.2018 č.j. MI 6870/2018-UUP-Če **závazné stanovisko**. Uvedený záměr je z hlediska územního plánování přípustný, respektuje platný Územní plán Senorady.

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření CETIN-Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 17. 3. 2018 č.j. 564632/18.

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 3) tohoto vyjádření a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti toto Vyjádření nastane nejdříve.

2. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
 - a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě – Eva Pyroutková, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz (dále jen POS).

4. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektrických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti České telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

5. Pro účely přeložení SEK dle bodu 3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností České telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

6. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
 7. Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti 02 Czech Republic a.s. V případě porušení těchto povinností vzniká žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
19. Budou dodrženy podmínky stanoviska GridServices s.r.o. zn. 5001688554 ze dne 11. 4. 2018.

Stanovisko odboru EPZ-VTL

K výše uvedené akci sdělujeme, že ve Vašem zájmovém území se nachází jeden technologický objekt vysokotlaké regulační stanice zemního plynu Senorady, VTL před obcí (dále jen RS), včetně přívodního el. kabelu NN pro tuto RS.

Dle zákona č. 458/2000 Sb., § 68 a § 69 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m a bezpečnostní pásmo 10 m od půdorysu objektu všemi směry, ochranné pásmo kabelových přípojek NN upravuje § 46 a je 1 m. Projekty staveb a veškeré činnosti v okolí RS (vyhrazeného plynárenského zařízení) se musí řídit ustanovením tohoto zákona.

Stavbou bude dotčen důležitý přívodní kabel NN pro tuto RS.

GridServices s.r.o. EPZ, regulační stanice, se stavbou souhlasí, za důsledného dodržení následujících podmínek:

Při pracích v blízkosti RS (vyhrazeného plynového zařízení) a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 736005, energetický zákon č. 458/2000 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006.

Před zahájením zemních prací v dotčené oblasti je nutné přesné určení trasy kabelového vedení. Plynárenské zařízení Vám vytýčí zdarma zaměstnanci příslušné provozní oblasti. Informace o vytýčení plynárenského zařízení, včetně žádosti naleznete na internetových stránkách: www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz.

Ve výše uvedené oblasti je nutné zemní práce provádět s největší opatrností, pouze ručně s použitím jednoduchého nářadí. Nesmí být použito stavebních mechanismů. V místech, kde bude kabel při výkopech odkryt, je investor povinný zajistit jeho zabezpečení před poškozením tak, aby nebyl ohrožen spolehlivý provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na el. zařízení odpovídá investor. Současně si vyhražujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů NN v místě narušení ochranného pásma trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí. Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 736005. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení. Upozornění – zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném zájmu, neboť přerušování dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme-pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem plynárenského zařízení, popř. k odpojení přívodu sítě NN během stavby je dodavatel-investor povinný neprodleně informovat zaměstnance GridServices

s.r.o. – pohotovostní linka tel.1239 (v tomto případě nepřetržitá dodávka el. energie je nezbytná pro provoz technologie RS).

Stanovisko odboru EPZ

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:

- STL plynovody vč. přípojek

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení

Křížení a souběh kanalizace s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1a2.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ,
- při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče,
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka, náklady budou hrazeny investorem stavby,
- úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90%, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60%

Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského potrubí vytýčena.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNets.r.o. před jedním z výše uvedených povolení režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozována jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti :

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bez výkopové technologie a terénní úpravy) a činnost mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnost je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za

činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytýčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo NONSTIOP-zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenské zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.



- 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření VAS a.s., divize Třebíč č.j. TR/1556/2018-Se ze dne 13.4.2018.

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě VAS a.s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb.

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace souhlasíme, za následujících podmínek:

I. Podmínky z hlediska správce vodovodu a budoucího správce kanalizace a ČOV v obci Senorady

1. Po dokončení stavby investor předá kanalizaci a ČOV do hospodaření svazku Vodovody a kanalizace a do provozování VAS a.s. Vzhledem k předání kanalizace do hospodaření svazku Vodovody a kanalizace požadujeme v intravilánu obce osadit poklopy s logem svazku.
2. K vyjádření pro stavební povolení požadujeme předložit kompletní projektovou dokumentaci kanalizace ve stupni DSP v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění.
3. Doporučujeme, aby projektant v průběhu prací na dalším stupni projektové dokumentace s provozovatelem projednal navržené technické řešení.
4. Stavba musí být navržena v souladu s platnou legislativou, technickými normami a požadavky na technické provedení vodovodů a kanalizací, zejména je nutné dodržet požadavky ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Požadujeme respektovat stávající platné Technické standardy pro vodovody a kanalizace VAS a.s. a také metodický pokyn TNGR/MP/142 Posuzování a návrh technologického řešení a strojního vybavení nově budovaných a rekonstruovaných ČOV VAS a.s.
6. Případné domovní čerpací stanice na kanalizaci nebudou převzaty do hospodaření svazku a zároveň nebudou převzaty do provozování VAS a.s.

II. Podmínky, které budou zapracovány do dokumentace pro stavební povolení, z hlediska budoucího provozovatele kanalizace a ČOV v obci Senorady.

A. Technologické stanovisko k ČOV Senorady

1. Čerpadla v čerpací stanici v zapojení 1+1 dimenzovat na max. výkon 3,0 l/s
2. Dmýchadla pro AN v zapojení 1+1 požadujeme řídit přes FM, dmýchadla dimenzovat na výkon 140 m³/hod.

K tomu výkonu přizpůsobit počet aeračních elementů. Aerační elementy do AN:EPDM s teflonem. AN, při stanovení počtu ks provzdušňovačů je nutno dodržet doporučené dlouhodobé zatížení elementů (2/3 rozsahu) dle max. výkonu dodaného dmýchadla.

3. Uzel odběru vratného a přebytečného kalu požadujeme řešit tak, aby byla zajištěna optimální zálohovatelnost čerpadel přímo v instalované pozici (např. provozovat čerpadlo PK pro dočasné zálohování VK – ruční přestavení, ASŘ musí umožňovat volbu funkce zálohy pro čerpadlo PK za VK). Výkon čerpadel dimenzovat na max. výkon 2,5 – 3 l/s.
4. Doplnit mamutku pro odtah kalu (pěny) ze středového válce DN se zaústěním do AN. Doplnit solenoidový ventil ofuku hladiny a odtahu kalu ze středového válce DN.
5. Objem nádrže na síran železitý – 2 m³. Nádrž musí být dvouplášťová se stavoznakem. Materiál PE-HD.
6. Uskladňovací nádrž: Stahování kalové vody, čerpadlo na zvedacím zařízení – s vodící tyčí, pohyb pojezdu musí být navržen v takovém rozsahu, aby umožňoval vyčerpání 75% účinného objemu UN. Dále požadujeme doplnit o vestavby a úpravu dna podporující oddělení kalové vody a její optimální odběr. Konkrétní podobu řešit je nutno projednat v dalším stupni dokumentace.
7. Měření a regulace: Programovatelný automat. Parametrizace řízení procesu a chodu zařízení, zobrazení provozu a měřených hodnot. Displej na ČOV musí být minimálně 7 palců a vyšší. Konkrétní návrh rozhodovacího mechanismu automatického řízení, vystrojení vizualizace a přenosu dat požadujeme konzultovat s VAS a.s. Přenos na dispečink Třebíč musí zajišťovat jak přenos veličin o chodu ČOV tak i možnost nastavování základních veličin z dispečinku Třebíč.
8. V dokumentaci pro stavební povolení dořešit zastřešení dosazovací nádrže včetně ventilace budovy.
9. Ochranu běžných ocelových konstrukcí požadujeme konzultovat s VAS a.s.
10. Další stupně projektové dokumentace požadujeme konzultovat s VAS a.s.

B. Vodohospodářské stanovisko k ČOV Senorady:

1. Dle statistických údajů bydlelo v obci k 1.1.2018 celkem 393 obyvatel. K tomu je samozřejmě nutno připočítat drobnou občanskou vybavenost, služby a výhledovou rozvojovou rezervu pro obec. Projektem navržená kapacita ČOV 450 EO odpovídá.
2. Dle technické zprávy ČOV je počítáno se specifickou produkcí splaškových vod 150l/os/den – 67,5 m³/den + 20%průměrná infiltraci balastních vod, tj. celkové průměrné denní množství odpadních vod (dále OV) Q₂₄ = 81 m³/den. Pro vodoprávní povolení pro vypouštění odpadních vod navrhujeme následující limity: znamená Q_{prům.} = 0,94 l/s, Q_{max.} = 4,3 l/s, Q_{max.měsíční} = 3700 m³/měs, Q_{roční} = 29 565 m³/rok.
3. Požadavek na limity vodoprávního povolení se u dotčené stavby odvozuje z tzv. hodnot BAT pro velikostní kategorii ČOV do 500 EO dle nař. Vlády č. 401/2015 Sb.
4. Projektem garantované limitní hodnoty znečištění splňují platnou legislativu. U zdroje velikosti pod 500 EO je stanovení limitů dle hodnot BAT nejprísnějším legislativním požadavkem.
5. Legislativní četnost pro odběr kontrolních vzorků vypouštěných OV navrhujeme v souladu s přílohou č. 4 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 4x ročně. Pro zkušební provoz je možná a vhodná četnost vyšší – navrženo 6x ročně.
6. Připomínáme, že návrh cílových limitních hodnot pro povolení k vypouštění odpadních vod do toku musí být vodoprávnímu úřadu předložen současně se



žádostí o povolení stavby ČOV, neboť tyto již nelze povolit později (viz. § 9 odst. 5 a § 15 vodního zákona).

7. Vhodné je projektem stanovit limity pro zkušební provoz nové ČOV.
8. Současně s žádostí o vodoprávní povolení cílových limitů (nakládání s vodami) proto navrhujeme požádat i o zkušební provoz čistírny odpadních vod (dopor. 12 měsíců) a o limity kvality pro zkušební provoz dle odst. 12, § 38, zákona č. 254/2001 Sb.
9. Požadujeme doplnit do projektu hydrologické údaje o toku.
10. V projektu je třeba doplnit povinnost ověření správné funkce instalovaného měrného objektu vypouštěných odpadních vod dle zákona o metrologii.
11. Nádrž na Prefloc musí být dvouplášťová, se záchytnou jímkou a venkovní zpevněné plochy ČOV požadujeme odkanalizovat na přítok odpadních vod do čistírny. Zpevněné plochy ČOV musí splňovat požadavek na dostatečný pojezd techniky pro odvoz kalů a odpadů.
12. Studny nebo čerpací vrty, které by měly být navrženy ke snižování hladiny podzemních vod pro realizaci stavby čistírny odpadních vod, požadujeme zachovat i pro trvalý provoz ČOV a zapracovat je do projektu.

C. Stanovisko k PD z hlediska požadavků na telemetrický systém:

Telemetrii ČOV a čerpacích stanic požadujeme provést v souladu s následujícími standardy VAS a.s.

Dispečink VAS a.s. Třebíč je vybaven vizualizačním systémem Retos.net (výrobce Qline Ostrava, dodavatel Conel Ústí nad Orlicí). Komunikace dispečinku se vzdálenými objekty probíhá v radiové síti tvořené radiomodemy firmy Conel s komunikačním protokolem RDS92, popř. Modbus (sít' Agnes 440 MHz, dle aktuálního povolení ČTÚ). Technologicky související objekty mohou být vybaveny přenosem pomocí sítě GSM protokolem RDS92 v obálce UDP, typ stanice PR51, CPA420 1B, CPA420 2B (provoz v APN VAS Třebíč). Přenosy pomocí sms nejsou podporovány.

21. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy s.p., zn. PM017322/2018-203/Ou ze dne 18.4.2018.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy s.p. jako správce povodí následující stanovisko:

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem, pokud bude v dalším stupni PD řešeno i odstraňování znečištění fosforem a ČOV by měla být výškově umístěna tak, aby nebylo třeba řešit pohyb odpadních vod v areálu ČOV pomocí ČS.

22. Budou dodrženy podmínky stanoviska SÚS JmK, oblast Střed ze dne 13.4.2018 zn. 4947/2018/SKJA.

Z dodané výkresové dokumentace vyplývá, že výše uvedená stavba se dotkne zájmů SÚS JmK, oblast Střed v místě vedení splaškové kanalizace v silniční tělese krajské silnice č. III/3936 Oslavany-Nová Ves-Senorady-Mohelno v km cca 7,480 až cca 8,670 sil. pasportu v obci Senorady. Krajská silnice je v předmětném místě situována na pozemcích p.č. 4522, 3566/3, 4523 vše v k.ú. Senorady – vlastník Jihomoravský kraj.

K dodané projektové dokumentaci výše uvedené stavby Vám sdělujeme následující podmínky:

- Výstavbou dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle zák. č. 13/1997 Sb.

1. Splašková kanalizace

- Výstavbou hl. řadu splaškové kanalizace i přípojek dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle zák. č. 13/1997 Sb.

- Výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TN 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ – skladba doplnění konstrukce: ŠD 200 mm, ŠCM 200 mm, ACP 16+ 150 mm, ACO11 50 mm. Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. Max. 20 cm, na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti (zásyp inž. Sítí požadujeme provést nesesavým materiálem, nesmí být použito výkopku).

Na sil. pláni požadujeme min. únosnost $E_{def,2}=45$ Mpa. Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace výkopů požadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající (šířka zazubení musí odpovídat výšce konstrukční vrstvy). Jestliže by od tohoto zapravení rýhy zbývala ke kraji vozovky (od obrubníku, krajnice) vzdálenost 1,0 m a menší, požadujeme tuto část obnovit ve všech konstrukčních vrstvách jako rýhu. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru ošetřenou modifikovanou zálivkou. Příčný a podélný spád povrchu kraj. komunikace včetně konstrukčních vrstev komunikace požadujeme vyspárovat k obrubníku tak, aby dešťové vody odtékaly do dešťových vpustí (dle příslušných ČSN). Příčný spád kraj. komunikace včetně konstrukčních vrstev komunikace požadujeme vyspárovat k bud. obrubníku.

Před zakrytím jakékoliv konstrukce v majetku JMK požadujeme přizvat ke kontrole. Stavební práce v sil. tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou. Záruční doba na práce v sil. tělese kraj. silnice je min. 5 let.

- Zapravení komunikace požadujeme na šířku dotčeného jízdního pruhu.
- V případě porušení vedení stávající dešťové kanalizace (stávajícího odvodnění komunikace), požadujeme její opravu. Po ukončení stavby požadujeme prokázat její funkčnost.
- Upozorňujeme, že o veškeré přípojky, které nebudou zhotoveny v rámci tohoto stavebního povolení, je nutno žádat SÚS JmK, oblast Střed samostatně.
- Trasa kanalizace v tělese komunikace bude vedena tak, aby poklopy kanalizačních šachet byly umístěny ve středu jízdního pruhu. Současně s výstavbou nových řadů kanalizace požadujeme realizaci přepojení, případně nového napojení všech přípojek v rozsahu silničního tělesa. Pokud nebudou přípojky součástí stavebního povolení stavby hlavních řadů, požadujeme projednání stavebního povolení těchto přípojek současně se stavebním povolením pro hlavní řady tak, aby přípojky v sil. tělese mohly být realizovány současně.



- Přípojky a řady kanalizace prováděné přes nedotčený jízdní pruh požadujeme přednostně provádět protlakem, přípojky prováděné v dotčeném jízdním pruhu budou prováděny překopem, zapravení komunikace požadujeme na šířku dotčeného jízdního pruhu. Přípojky požadujeme ukončit min. 0,5 m za obrubníkem, příp. za vnější hranu příkopy. V případě, že by přípojky přes nedotčený jízdní pruh byly prováděny překopem, požadujeme opravení krytu komunikace na celou šířku komunikace na jednu spáru v celém rozsahu překopů.
- Do kolaudace požadujeme dodat dokumentaci skutečného provedení kanalizace.
- Krytí vedení všech inženýrských sítí včetně objektů umístěných na tomto vedení (kromě šachet) požadujeme min. 1,2 m pod povrchem komunikace. Krytí chráničky pod dnem vyčištěného sil. příkopu požadujeme min. 0,8 m.

2. Protlak pod kraj. komunikací

- Krytí chráničky přípojky kanalizace požadujeme min. 1,2 m pod povrchem komunikace, krytí chráničky pod dnem vyčištěného sil. příkopu požadujeme min. 0,8 m. Montážní jámy požadujeme zřídit v min. vzdálenosti 0,6 m za příkopem, příp. v takové vzdálenosti od obrubníku chodníku, příp. krajnice, aby nedošlo k narušení statiky kraj. silnice - min. vzdálenost výkopu od obrubníku musí odpovídat hloubce výkopu (min. 1,5 m). Pokud nebude možno splnit výše uvedenou podmínku, jedná se o zásah do statiky kraj. silnice a je nutno zásyp výkopu provádět nesedavým materiálem s hutněním po vrstvách max. 20 cm, na úrovni silniční pláně požadujeme min. únosnost $E_{def,2}=45$ Mpa prokázanou zkouškou. Ke zkoušce požadujeme být přizváni.
- Nesouhlasíme s jakýmkoliv zásahem do sil. tělesa krajské komunikace za účelem zjištění umístění stávajícího vedení v sil. tělese v rámci provádění protlaku.
- Na vozovku nacházející se v místě nad přechodem inženýrských sítí prováděných bezvýkopovou technologií se rovněž vztahuje záruční doba. Po tuto dobu bude investor zajišťovat veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu.

3. Obecné podmínky a smlouvy

- Jakékoliv poškození silničního tělesa kraj. komunikace včetně dopravního značení, sil. vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. Vodorovné dopravní značení požadujeme obnovit.
- V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, příp. uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
- Případné omezení provozu na kraj. silnicích v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK, DI Policie ČR – rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností.
- Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím.
- Silniční příkop požadujeme v rozsahu stavby obnovit – zřídit dle příslušných norem včetně obnovení nezpevněné krajnice v normové šířce.
- V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.
- Výše uvedená stavby se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.

- Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí bude mít investor v místech uložení navrženého vedení inženýrských sítí do pozemku, kde vlastníkem je Jihomoravský kraj (p.č. 4522, 3566/3, a 4523 vše k.ú. Senorady) uzavřenou „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“. Žádost o tuto smlouvu včetně potřebných podkladů bude podávána prostřednictvím SÚS JMK, oblast Střed.
- Upozorňujeme, že před realizací stavby na sil. pozemku je nutno požádat o „Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace“, které vydává příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností.
- Před zahájením výkopových prací v sil. tělese požadujeme mezi SÚS JMK, oblast Střed a investorem stavby uzavřít „Smlouvu na zásah do krajských komunikací“. Současně požadujeme předložení realizační dokumentace stavby k odsouhlasení.
- Před zahájením stavebních prací v rámci výše uvedené stavby požadujeme protokolární předání a převzetí staveniště mezi investorem příp. realizační firmou a SÚS JMK. Oblast Střed. Současně budou doloženy následující doklady: harmonogram stavebních prací a provizorní dopravní značení odsouhlasené DI Policie ČR.
- Po ukončení stavebních prací požadujeme přizvat ke kontrole-stavební práce dotýkající se zájmů SÚS JMK požadujeme protokolárně předat. Před předáním požadujeme dodat geodetické zaměření skutečného provedení stavby, uložení inženýrských sítí ve vztahu k silničnímu tělesu a délky uložení inženýrských sítí do pozemků Jihomoravského kraje.

23. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesy ČR, Správa toků-oblast povodí Dyje ze dne 4.4.2018 č.j. LCR952/001564/2018.

Výše uvedená akce se dotýká zájmů Lesů České republiky s.p., Správy toků-oblast povodí Dyje, jako určeného správce vodního toku – Senoradský potok, číslo hydrologického pořadí 4-16-02-0920, IDVT 10189543.

Jako správci vodního toku PP Oslavy v km 20,4 budeme s akcí souhlasit za splnění následujících podmínek:

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Luděkem Chromíkem, Marušky Kudeřkové 26752/30, 669 02 Znojmo, autorizovaná osoba Ing. Nerad Jan, U lesíka 3577/8, 669 02 Znojmo, z prosince 2017, č.z. 201715.
- Vyústní objekt kanalizace musí být nově opevněn a stabilizován kamennou rovnaninou (kámen hmotnosti nad 80 kg), opřenou o patku z kamenné rovnaniny o hmotnosti jednotlivého kamene 200-500 kg zapuštěnou min. 0,6 m pod dnem koryta, rovnanina bude pod vyústí rourou přespárována. Nová rovnanina bude ve sklonu stávajícího opevnění koryta a stávajícího břehu a bude na ně plynule navazovat.
- Šířka nového opevnění bude min. 0,7 m na každou stranu od vyústní roury. Vyústní roura bude přesahovat líc rovnaniny max. o 10 cm a bude seříznuta ve sklonu stávajícího břehu.
- ČOV bude umístěna mimo ochranné pásmo vodního toku, které je v šíři 6 m od přelivné hrany břehů.
- Výškově bude umístěna tak, aby při vyšší hladině vody v toku nebo při pohybech nivelety dna nedocházelo k provozním potížím kanalizace (v souladu s TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích).
- V rámci stavby dojde sedmkrát ke křížení nových kanalizačních stok s vodním tokem. V další stupni projektové dokumentace požadujeme specifikovat jakým způsobem bude provedeno křížení vodního toku kanalizačními stokami. Upozorňujeme, že na vodním toku v předmětném úseku evidují Lesy ČR s.p.,

podélnou stavbu. V případě narušení této podélné stavby (opevnění kamennou rovinou a kamennou dlažbou) musí být uvedena do původního stavu.

- Potrubí kanal. stok v místě křížení s vodním tokem bude uloženo do chráničky. Hloubka chráničky bude min. 1,2 m pod dnem koryta toku bez nánosů (vrchní hrana chráničky).
- Chránička bude protažena v požadované hloubce min. 3 m za břehovou hranu toku na obou březích toku.
- Místo přechodu vodního toku bude označeno značnky.
- Potrubí kanalizačních stok uložené v souběhu s vodními toky bude uloženo minimálně 4 m od břehové hrany vodního toku.
- Potrubí kanalizačních stok uložené v manipulační m pásnu vodních toků (6 m od břehové hrany toku) bude zajištěno pro pohyb techniky o hmotnosti 20 t.
- Čerpací stanice ČS 01 bude umístěna mimo stávající sjezd do vodního toku, tak aby nebránila pohybu těžké techniky po stávajícím sjezdu.
- V dalším stupni řízení požadujeme výkres křížení kanalizačních stok s vodním tokem.
- Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).
- Výstavbou objektu nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.
- Jako správce tohoto vodního toku požadujeme, aby při vypouštění odpadních vod bylo dodržováno nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizací a o citlivých oblastech. Frekvenci rozborů vody na zaústění do vodoteče stanoví vlastníkoví stavby vodoprávní úřad.
- Požadujeme zpracovat naše podmínky již do projektové dokumentace předkládané pro stavební řízení.
- V dalším stupni stavebního řízení požadujeme předložení kompletní PD k odsouhlasení.
- Lesy ČR s.p. mají právo hospodařit s pozemkem p.č. 4628 v k.ú. Senorady, který je ve vlastnictví státu. Na pozemek p.č. 4628 bude před vydáním stavebního povolení uzavřen smluvní vztah, který bude řešit křížení kanalizačních stok s vodním tokem. Bližší informace u paní Janíčkové na e-mailu: Radk.Janickova@lesy.cz, tel: 724 614 033.

24. Výše uvedená stavba je dle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) vodním dílem, k jehož realizaci je třeba povolení vodoprávního úřadu. O jeho vydání je třeba požádat MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí.

Toto rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona **dva roky** ode dne nabytí právní moci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):

Obec Senorady, IČ: 003 78 593, 675 75 Mohelno

Odůvodnění

Dne 19. 3. 2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „SENORADY – Splašková kanalizace + ČOV“ na výše uvedených pozemcích v katastrálním území Senorady.

Stavební úřad oznámil v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Dále stavební úřad v tomto opatření sdělil účastníkům řízení, že mají možnost podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení před vydáním rozhodnutí v předmětné věci, vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnou jejich doplnění. Po uplynutí 5 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne. Výše uvedené možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.

Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí a předložené podklady dle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky uvedenými v tomto ustanovení. Umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování a požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využití území. Stavba není v rozporu s územním plánem, návrh kanalizace je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje.

Záměr je dle ustanovení § 90 písm. d) také v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a dle ustanovení § 90 písm. e) v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Návrh byl doložen následujícími rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky:
Závazná stanoviska dotčených orgánů:

- KÚ JmK Brno, OŽP ze dne 18.4.2018 č.j. JMK 57447/2018
- MěÚ Ivančice ORR-územní plánování ze dne 17.4.2018 č.j. MI 6870/2018-UUP-Če
- MěÚ Ivančice, OŽP ze dne 19.3.2018 č.j. MI-6605/2018/HYTA
- MěÚ Ivančice, OŽP ze dne 23.5.2018 č.j. MI 11917/2018/PEGM
- MěÚ Ivančice, OŽP ze dne 15.5.2018 č.j. MI-12024/2018/HYTA
- MěÚ Ivančice, OŽP ze dne 6.6.2018 č.j. MI 10769/2018/HYTA
- MěÚ Ivančice, OŽP ze dne 12.6.2018 č.j. MI 13505/2018/GROE
- VAS a.s., divize Třebíč ze dne 13.4.2018 č.j. TR/1556/2018-Se
- Krajská hygienická stanice Brno ze dne 11.5.2018 č.j. KHSJM 15424/2018/BO/HOK
- Povodí Moravy s.p., ze dne 18.4.2018 zn. PM017322/2018-203/Ou
- Správa a údržba silnic JmK oblast Střed ze dne 13.4.2018 zn. 4947/2018/SKJA
- Lesy ČR s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje ze dne 4.4.2018 č.j. LCR952/001564/2018

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:



- E.ON Servisní s.r.o. ze dne 6.10.2017 zn. P11356-16206670
- E.ON Česká republika s.r.o. ze dne 15.6.2018 zn. J14028-16258800
- CETIN-Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 17.3.2018 zn. 564632/18
- GridServices s.r.o., ze dne 11.4.2018 zn. 5001688554

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší vedle žadatele, vlastníka pozemku, na nichž má být stavba prováděna, obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, dále pouze vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž práva mohou být tímto rozhodnutím o umístění stavby přímo dotčena.

Věcná práva ani vlastnická či jiná práva k dalším, vzdálenějším nemovitostem a stavbám nemohou být umístěním stavby přímo dotčena.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se toto rozhodnutí v souladu s § 144 způsobem uvedeným v § 25 (veřejnou vyhláškou) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

- Nebyly uplatněny námitky účastníků řízení.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle § 79 a 92 stavebního zákona o umístění stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu MěÚ Ivančice, odboru regionálního rozvoje.

Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřístupné.

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem



MUIVX00D08ZI

je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace.

Stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo § 16 stavebního zákona, také speciálnímu stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedojde-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Josef Čoufal
vedoucí odboru regionálního rozvoje



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Ivančice, včetně způsobu umožňující dálkový přístup. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů prosíme tento dokument neprodleně vrátit zpět stavebnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění dokumentu:



MUIVX00DO8ZI

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky č. 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3.000,- Kč byl zaplacen dne 22. 6. 2018.

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) a b) SZ ve spojení s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně na doručenkou nebo DS):

Obec Senorady, 675 75 Mohelno zastoupená Ing. Luděk Chromíkem, Marušky Kudeřikové 2672/30, 669 02 Znojmo

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) SZ ve spojení s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně na doručenkou nebo DS):

Tělovýchovná jednota Sokol Senorady, 675 75 Mohelno

Karel Hobík, Senorady 165, 675 75 Mohelno

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Lesy ČR s.p., Správa toků-oblast Povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

Správa a údržba silnic Jmk, oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno

VAS a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 11 Třebíč

GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

E.ON Servisní s.r.o., RCDS Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 118, 592 31 Nové Město na Moravě

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) SZ (veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:

St. 181, 2782/1, 2782/2, 2782/3, 2782/4, 2782/5, 2782/6, 4624, 2798/1, 2799/1, 4636, 4310/10, 4583, 4313/1, 642/3, 642/2, 636, 638/2, 638/3, 638/4, 638/5, 638/6, 638/7, 638/8, 3578/28, 628, 4315, 4316/28, 4626/6, 2693 katastrální území Senorady.

Dotčené orgány (doporučeně na doručenkou nebo DS):

MěÚ Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice

MěÚ Ivančice, Odbor regionálního rozvoje – územní plánování, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 Brno

K vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup:

MěÚ Ivančice, OVV, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice

Obec Senorady, 675 75 Mohelno

